

Motivationsstarif (afkøling)

01-01-2019 til 31-12-2019

Bliv belønnet hvis du har en god afkøling

Hvis du har en fremløbstemperatur over 60° C.

- Du får 5% i besparelse af forbrugsbidraget for hver 1°C, returløbstemperaturen er under 31° C.
- Du mærker ingen ændringer hvis returløbstemperaturen ligger mellem 31° C og 36° C.
- Du betaler 5% i tillæg af forbrugsbidraget for hver 1° C, returløbstemperaturen er over 36° C.

Hvis du har en fremløbstemperatur under 60° C, bliver grænsen for fradrag og tillæg ½° C højere for hver 1° C, fremløbstemperaturen falder.

Nedenstående tabel viser, hvilken forventet gennemsnitlige returtemperatur et vel indreguleret og dimensioneret anlæg kan opnå i forhold til den gennemsnitlige fremløbstemperatur.

Gennemsnit. Frem temp.	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Forventet retur temp.	35	34	34	33	33	32	32	31	31	30	30	30	29	29	29	28
Forventet afkøling	20	22	23	25	26	28	29	31	32	34	35	36	38	39	40	42