

# Motivationstarif (afkøling)

## Du bliver belønnet økonomisk for god afkøling

Hvis du har en fremløbstemperatur over 60° C:

- Du får 5% i besparelse af forbrugsbidraget for hver 1°C, returtemperaturen er under 31° C.
- Du mærker ingen ændringer, hvis returtemperaturen ligger mellem 31° C og 36° C.
- Du betaler 5% i tillæg af forbrugsbidraget for hver 1° C, returtemperaturen er over 36° C.

Hvis du har en fremløbstemperatur under 60° C, bliver grænsen for fradrag og tillæg ½° C højere for hver 1° C, fremløbstemperaturen falder.

Nedenstående tabel viser, hvilken forventet gennemsnitlig returtemperatur et korrekt indreguleret og dimensioneret anlæg kan opnå i forhold til den gennemsnitlige fremløbstemperatur.

Gennemsnitlig fremløbtemp.	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Forventet returtemp.	35	34	34	33	33	32	32	31	31	30	30	30	29	29	29	28
Forventet afkøling	20	22	23	25	26	28	29	31	32	34	35	36	38	39	40	42